

# МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Сектор за ванредне ситуације

## Одељење за ванредне ситуације у Зрењанину

Одсек за превентивну заштиту

09.12.1 број 217-3638/2021

ROP-PSUGZ-1819-LOC-1/2021

Дана 30.03.2021 године

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Зрењанину на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19-други закон и 9/20), чл. 20 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, 115/20) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19), решавајући по захтеву Аутономне покрајине Војводина, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, број захтева 143-353-11/2021 од дана 17.03.2021 године, достављеним у име инвеститора „ХИП Петрохемија“ а.д. Панчево, у поступку издавања локацијских услова на основу захтева у оквиру обједињене процедуре електронским путем ROP-PSUGZ-1819-LOC-1/2021 издаје:

## УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

за реконструкцију цевног развода линија за течну угљоводоничну фракцију, деми воду, расхладну воду и ваздух погона екстракције бутадиена са изградњом помоћног објекта за термичку оксидацију таечне угљоводоничне фракције у Фабрици синтетичког каучука у Елемиру на кат.парцели бр.1780 К.О. Српски Елемир, инвеститора „ХИП Петрохемија“ а.д. Панчево, према достављеном идејном решењу и ситуационом плану Р= 1:250.

У вези издавања ових услова, обавештавамо вас да је у погледу мера заштите од пожара експлозија, у фази пројектовања и изградње предметних објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима потребно **применити мере заштите од пожара и експлозија утврђене законима, техничким прописима, стандардима и другим актима** којима је уређена област заштите од пожара, а посебно наглашавамо следеће услове:

1. Приликом пројектовања потребно је применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара (Сл. Гласник РС бр.1/2018) и Правилника о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације („Сл. Лист СРЈ“, бр. 20/92 и 33/92),

Издати услови у погледу мера заштите од пожара су саставни део локацијских услова, на основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овом органу у складу са чл. 138 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14).

Сходно чл. 123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15 и 96/16) и чл. 33 и 34 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018-др.закон) потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за употребу, доставити на сагласност пројекте за извођење објекта, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара.

Такса у износу од 17.370,00 динара утврђена је на основу тарифног броја 46а Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр 50/2016, 61/2017 и 144/20).

## УСЛОВЕ ДОСТАВИТИ:

1. Аутономна покрајина Војводина,

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

2. Одељењу за ванредне ситуације у Зрењанину,

3. Архиви.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Пуковник полиције

Горан Марјановић