


## “ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ” ЗРЕЊАНИН

Ул. Раде Кончара 66  
тел: 023/566-120; факс: 023/564-311  
e-mail: office@direkcijazr.co.rs  
www.direkcijazr.co.rs

ПИБ: 101165196  
Матични број: 08314659  
Текући рачун: 200-2866970101009-49  
Банка: Поштанска штедионица  
Шифра делатности: 71.11; 71.12



Број: 1061/2

Датум: 09. 09. 2021.

**НОУВА архитектонски студио доо**  
**Краља Александра I Карађорђевића 2/IX**  
**Зрењанин**

**Предмет:** Услови за израду Урбанистичког пројекта, за измештање стуба јавног осветљења и поновног прикључења јавног осветљења за изградњу бетонске базе на кат. парцели бр. 15128 КО Зрењанин I у радној зони Исток, Инвеститора – Самостална радња за превоз робе, трговину и вршење грађевинских услуга „БАЈА“ Милан Војновић пр. Зрењанин, Топличина бр. 20. на Захтев за издавање услова управљача инсталација јавног осветљења Архитектонског студија НОУВА – бр. Захтева: УП – 09 – 07/21 од августа 2021. године, као управљачи јавног осветљења издајемо следеће услове:

### **Постојеће стање јавног осветљења на предметној локацији**

Јавно осветљење на путу поред теретне станице, поред комплекса НИС-а до прикључка на Лазаревачки друм је изграђено на челичним стубовима јавног осветљења.

Инсталација јавног осветљења је већим делом подземна, изведена каблом РРОО 4х1,5mm<sup>2</sup> и поред кабла је положена поцинкована трака FeZn 30х4mm<sup>2</sup>. На појединим распонима, на којима је настао кабел квар, инсталација је замењена ваздушним каблом.

Светиљке су са натријумовим извором светла, монтирани адекватном лиром на челичне стубове јавног осветљења.

### **Будуће стање јавног осветљења на предметној локацији**

Други стуб од Лазаревачког друма се налази у лепези прикључног пута за Самосталну радњу за превоз робе, трговину и вршење грађевинских услуга „БАЈА“ Милан Војновић пр. Зрењанин, који се гради на кат. парцели бр. 15128 КО Зрењанин I у радној зони Исток.

Из тог разлога је неопходно уклонити постојећи стуб јавног осветљења из лепезе прикључног пута. Светиљка са уклоњеног стуба ће бити пребачена помоћу адекватне конзоле на постојећи челично-решеткасти стуб на самој раскрсници са Лазаревачким друмом под углом од 90° у односу на већ постојећу светиљку јавног осветљења.

Пошто би тај челично-решеткасти стуб остао без напајања, то треба накнадно извести. Прикључење челично-решеткастог стуба ће бити изведена са постојећег трећег челичног стуба јавног осветљења подземно.

Прикључак треба да буде каблом РРОО 4x16mm<sup>2</sup>, који се прикључује на доводни кабел испред РПО плоче који се налази у постојећем стубу.

Прикључни кабел мора целом дужином од постојећег трећег стуба јавног осветљења до челично-решеткастог стуба бити вођено кроз ПВЦ цев Ø 110 mm укопаног у земљу на дубини од 0,8 m.

Прикључење на РПО плочу се врши кроз темељ постојећег стуба.

На челично-решеткастом стубу, на изласку из земље, кабел мора да се води кроз металну заштитну цев до висине 2 m који ће шелнама бити фиксиран за челично-решеткасти стуб.

Паралелно са ПВЦ цеви Ø 110 mm се полаже поцинкована трака FeZn 30x4mm<sup>2</sup>.

Поцинкована трака мора бити везана на трећи челични стуб јавног осветљења и на челично решеткасти стуб на раскрсници са Лазаревачким друмом.

Инвеститор је дужан да закључи уговор за извођење предметних радова са фирмом Електролумен из Зрењанина, Синђелићева 1., са којом Градска управа има закључен уговор о редовном одржавању јавног осветљења у граду Зрењанин. Демонтирани стуб, који је у власништву локалне самоуправе се не сме оштетити и биће ускладиштен у фирми Електролумен на чување.

Накнада за издавање услова за израду Урбанистичког пројекта, за измештање стуба јавног осветљења и поновног прикључења јавног осветљења за прикључење на инсталацију јавног осветљења износи 11500,00 динара (без урачунаог ПДВ).

У Зрењанину 09. 09. 2021.

Одговорни инг. за ЈО и објекте:

*Rošival*

Рошивал Х. Елвира, дие.



В.Д. Директор:

Гаварушић Горан, дипл. инг. пр. мен.