



# JKP "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

Јавно комунално предузеће за снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

Петефијева 3, 23101 ЗРЕЊАНИН

Тел ☎ 023/593-000

Fax ☎ 023/562-535

Email ✉ office@vikzr.rs

www.vikzr.rs


ПИБ: 101162753

Матични број: 08049637

Текући рачун: 340-11015054-49

„Јавно предузеће за урбанизам“  
Зрењанин

Датум: 05.04.2021. године  
Број: 10/084



Раде Кончара бб  
Зрењанин

**Предмет:** Захтев за издавање података о постојећем стању и услова за израду Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу храма – Српске православне цркве у Јанков Мосту на парцели 259/1 КО Јанков Мост, у улици Земљорадничка бр.16, Јанков Мост.

На основу Вашег захтева Број: 360/1, од 02.04.2021.год. издајемо Вам техничке Услове за израду Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу храма – Српске православне цркве у Јанков Мосту на парцели 259/1 КО Јанков Мост, у улици Земљорадничка бр.16, Јанков Мост.

1. На приложеној ситуацији уцртан је положај водоводне мреже.
2. Прикључење на јавну водоводну мрежу прикључка предвидети на цевоводу VPL Ø80 mm који се налази у улици Лењина на кат пар.3566 КО Јанков Мост или на VPL Ø100 mm који се налази у улици Земљорадничка на кат пар.353563 КО Јанков Мост или на.
3. Шахт са водомерима, одређених унутрашњих димензија (1,2м × 1,2м) поставити на приступачном месту ради лакшег читавања, а најдаље 4,0м од регулационе линије објекта унутар парцеле.
4. Прикључење на фекалну канализацију извести на водонепропусну септичку јаму у оквиру парцеле 259/1 КО Јанков Мост.
5. Инвеститор је дужан да сам реши одвођење атмосферских вода на зелену површину у оквиру парцеле.
6. Инвеститор је такође обавезан да сам прибави дозволу за раскопавање јавних површина.
7. Пре израде прикључка неопходно је извршити уплату ПАРТИЦИПАЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОРИСНИКА ДОВОЉНОМ КОЛИЧИНОМ ВОДЕ, у наплатној служби ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Сл. лист Општине Зрењанин бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14 од 31.07.2015. године).

8. Радове на прикључењу водовода изводи искључиво ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин на основу важеће општинске одлуке о водоводу (Сл. лист општине Зрењанин бр. 15/90).
9. Ови услови важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе, а реализује се издавањем употребне дозволе, односно прикључењем на инфраструктуру за које су издати (уредба о локацијским условима, „Сл. Гласник РС“, 35/2015 и 114/2015, члан 28).

Обрадио: Горан Тајдић, дипл. инж	<b>Goran Tajdić</b> <b>291425</b> <small>Digitally signed by Goran Tajdić 291425 DN: c=RS, o=JKP VODOVOD I KANALIZACIJA, 2.5.4.97=MB:RS-08049637, 2.5.4.97=VATRS-101162753, cn=Goran Tajdić 291425, sn=Tajdić, givenName=Goran, serialNumber=CA:RS-291425, serialNumber=PNORS-1512972850033, email=goran.tajdic@vikzr.rs Date: 2021.04.05 10:57:19 +02'00'</small>
Шеф службе за надзор и инвестиције: Братислав Томић, дипл. инж.грађ.	<b>Bratislav Tomić</b> <b>309782-0704960</b> <b>734413</b> <small>Digitally signed by Bratislav Tomić 309782-0704960734413 DN: c=RS, o=JKP VODOVOD I KANALIZACIJA, cn=Bratislav Tomić 309782-0704960734413, sn=Tomić, givenName=Bratislav, email=bratislav.tomic@vikzr.rs Date: 2021.04.05 10:56:59 +02'00'</small>

