

„Јавно предузеће за урбанизам“ Зрењанин
Раде Кончара 16
23000 Зрењанин

Наш број: 05-02-2/273-1

Ваш број: _____

Датум: 09.04.2021

ПРЕДМЕТ: Издавање услова за израду Урбанистичког пројекта

На основу Вашег захтева број 361/1 од 02.04.2021. године за издавање услова за потребе израде Урбанистичког пројекта урбанистичко–архитектонске разраде локације за изградњу храма – Српске православне цркве у Јанковом мосту на катастарској парцели број 259/1 К.О. Јанков мост у Земљорадничкој улици број 16, обавештавамо Вас да је у насељеном месту Јанков мост дистрибутивна гасна мрежа ЈП „Србијагас“ тренутно у процесу изградње те су услови следећи:

1. Приликом израде Пројекта потребно је придржавати се важећих техничких прописа и услова који су дати у "Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар"(Сл. гласник РС бр. 86/15).
2. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ (полиетиленских) гасовода $MOP \leq 4 \text{ bar}$ са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

	Минимално дозвољено светло растојање (m)	
	УКРШТАЊЕ	ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ
Гасоводи међусобно	0,2	0,4
Од гасовода до водовода и канализације	0,2	0,4
Од гасовода до вреловода и топовода	0,3	0,5
Од гасовода до проходних канала вреловода и топовода	0,5	1,0
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел.каблова	0,2	0,4
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова	0,2	0,4
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида	0,2	0,6
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивомпревозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних испортских ваздухоплова	-	5,0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих игоривих течности укупног капацитета највише 3 m3	-	3,0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих игоривих течности укупног капацитета више од 3 m3 а највише 100 m3	-	6,0

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих игоривих течности укупног капацитета преко 100 m ³		15,0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m ³		5,0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m ³ а највише 60 m ³		10,0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m ³		15,0
Од гасовода до шахтова и канала.	0,2	0,3
Од гасовода до високог зеленила		1,5
* растојање се мери до габарита резервоара		

3. Приликом извођења било каквих радова потребно је да се радни појас формира тако да тешка возила не прелазе преко нашег гасовода на местима где није заштићен.
4. Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати, привремене, трајне, покретне и непокретне објекте.
5. У близини гасовода ископ вршити ручно. У случају оштећења гасовода, гасовод ће се поправити о трошку инвеститора.
6. Евентуална измештања гасовода вршиће се о трошку инвеститора.
7. Евентуална раскопавања гасовода ради утврђивања чињеничног стања, не могу се вршити без одобрења и присуства представника ЈП "Србијагас". Најмање 3 дана пре почетка радова на делу трасе који се води паралелно или укршта са нашим гасоводом у обавези сте обавестити ЈП "Србијагас" Нови Сад.
8. Трошкови издавања услова износе 6252,21 динара + пдв, у складу са важећим ценовником ЈП „Србијагас“ и биће послати поштом.
9. Рок важности овог документа је две године од датума његовог издавања.
10. Прикључење објекта на дистрибутивну гасну мрежу ЈП „Србијагас“ ће бити могуће након пуштања дистрибутивне гасне мреже у рад а место, трошкове и начин прикључења одредићемо након подношења Захтева за одобрење за прикључење на дистрибутивну гасну мрежу у просторијама ЈП „Србијагас“, Београдска 13 Зрењанин.

Обрадио

мр Борко Јовичин, дипл.инж.

Технички руководиоцац
РЈ "Дистрибуција" Зрењанин

Наташа Јевремов, дипл.инж.маш

Доставити:

1. Наслову
2. Техничкој архиви
3. а/а

RJ "DISTRIBUCIJA" ZRENJANIN

Šifra delatnosti: 33

TEHNIČKA PODLOGA ZA IZRADU FAKTURE

Naručilac	JAVNO PREDUZEĆE ZA URBANIZAM , ZREĀANIN PIB 101165196	
Mogući termin početka izvođenja radova:		
Trajanje radova (radnih dana):		
Garancija za izvedene radova:		
Ugradnja materijala (naziv,cena):		
Usluge trećih lica (vrsta, cena):		
Angažovanje radne snage, uključujući i odlazak i povratak sa gradilišta:	6252,21 + PDV	
Angažovanje vozila – vrsta, broj dana, km:		
Angažovanje drugih tehničkih sredstava:		
Napomene i objašnjenja:	tačka 4.13. važećeg cenovnika	
<p>Predmet:</p> <p>Услови за израду урбанистичке документације</p>		
<p>Investitor:</p> <p>JAVNO PREDUZEĆE ZA URBANIZAM , ZREĀANIN PIB 101165196</p>		

Pripremio:

Nataša Jevremov

