



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ
ОДСЕК ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 501-1/21-66-IV-08-04
Дана: 22. јуна 2021. године
ЗРЕЊАНИН
Трг слободе бр. 10

АРХИТЕКТОНСКИ СТУДИО "НУОВА" Д.О.О. Зрењанин
Ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 2/IX

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев
Веза: Ваш број UP-06-06/21 од 11. јуна 2021. године

У вези са вашим захтевом бр. UP-06-06/21 од 11. јуна 2021. године за издавање података о постојећем стању и услова за израду „Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу ГМРС- главне мерно регулационе станице за снабдевање бетонске и асфалтне базе на парцели кат. бр. 15220/3, 15229/2 и прикључног гаса на парцелама 15412/3, 15412/4, 15412/5 и 15412/6 КО Зрењанин I“ (дужина прикључног гасовода од места прикључења на разводни гасовод високог притиска је сса 200,0 m), инвеститора „Еко градња“ ДОО, Београдска бб, Зрењанин, обавештавамо вас о следећем:

У складу са чланом 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) надлежни орган применом прописаних критеријума одлучује о потреби процене утицаја за пројекте наведене у Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08). Односно, носилац сваког пројекта који је по врсти и капацитету наведен у поменутој Уредби подлеже обавези прибављања одлуке надлежног органа о потреби процене утицаја пројекта на животну средину. Капацитет пројекта је критеријум којим се одређује да ли је потребна израда Студије о процени утицаја пројекта на животну средину.

Предметни пројекат се у Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја („Службени гласник РС”, број 114/08) налази на Листи II тачка 4. Цевоводи са пратећим објектима за транспорт гаса, нафте, хемикалија, водене паре, вреле воде или без пратећих објеката, као и водови за пренос електричне енергије надземним далеководима, подтачка 1) Цевоводи за транспорт гаса, осим интерних фабричких цевовода, дужине преко 10km и пречника преко 150mm, може захтевати израда Студије о процени утицаја на животну средину.

С обзиром да је дужина цевовода за транспорт гаса предметног пројекта мања од прописане, исти не подлеже поступку у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09).

Обрађивач
Данка Дрљан Журж

ШЕФ ОДСЕКА
Јелена Поучки

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОДЕЉЕЊА
Едвард Беновић

