



"Транспортгас Србија" доо Нови Сад
РЈ "Транспорт" Зрењанин
Београдска 13, Зрењанин
Тел: 023/554-184; Факс: 023/542-448

АРХИТЕКТОНСКИ СТУДИО
НУОВА доо
Краља Александра I Карађорђевића 2/IX
23000 Зрењанин

Ваш број: _____

Наш број: 02-09-10/137

Датум: 16.08.2021.

ПРЕДМЕТ: Издавање података о постојећем стању и услова


Веза: Ваш допис бр. УР-06-06/21 од 09.08.2021. године

На основу Вашег захтева за издавање података о постојећем стању и услова за израду Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу ГМРС за снабдевање бетонске и асфалтне базе на парцели кат.бр. 15220/3, 15229/2 и прикључног гасовода на парцелама 15412/3, 15412/4, 15412/5 и 15412/6 КО Зрењанин I, инвеститора Еко градња доо, Београдска бб Зрењанин, обавештавамо Вас о следећем:

На подручју обухвата горе поменутог Урбанистичког пројекта имамо својих инсталација и то:

- Транспортни гасовод од челичних цеви РГ-01-21 од ГРЧ Клек до ГМРС ТЕ-ТО Зрењанин, пречника DN300, пројектованог притиска 50 bar. У Решењу о одобрењу за прикључење на транспортни систем бр. 01-01/878 од 15.06.2020. које је Транспортгас Србија издала Еко градњи, предвиђено је да се будућа ГМРС за снабдевање бетонске и асфалтне базе Еко градња, прикључи на овај гасовод. Званични и ажурни подаци о висинском и ситуационом положају нашег гасовода се налазе у надлежном Катастру. Уколико ти подаци не постоје, потребно је на терену открити положај гасовода и исти унети у Урбанистички пројекат.

При изради Урбанистичког пројекта, поштовати услове дате у Правилнику о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бара ("Службени гласник РС", бр. 37 од 24. априла 2013., 87 од 19. октобра 2015.).


Тибор Тот, дипл.инж.

Руководилац
РЈ "Транспорт" Зрењанин

Горан Милићевић, дипл.инж.

