



Број:

Датум:

2803

12-11-2021

„NUOVA“

Архитектонски студио

23000 ЗРЕЊАНИН

Краља Александра I Карађорђевића 2/IX

На основу Вашег захтева број УП-06-06/21 од 27.10.2021. године, наш број 953-14373/21-2 од 29.10.2021. године тражили сте мишљење на Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу ГМРС – главне мерно регулационе станице (за снабдевање постојећег комплекса Еко градње доо) и интрене станице за снабдевање возила гасом на катастарским парцелама број 15219, 15229/2 и 15220/3 КО Зрењанин I и прикључног гасовода високог притиска на катастарским парцелама број 15218, 15217 и 15216 КО Зрењанин I.

За предметни УП ЈП „Путеви Србије“ су издали услове број 953-14373/21-1 од 12.07.2021. године.

Након увида у достављени предметни УП у дигиталном облику утврдили смо да је потребно план исправити и допунити у текстуалном делу:

У делу правила грађења уградити услове дате у наведеном акту, а који се односе на:

- Заштитни појас
- Минималну дубину полагања инсталација
- Ширину заштитних цеви у попречном профилу државног пута.

У графичким прилозима:

- Уписати стационаже како је тражено у дати наведеним условима
- Уцртати и котирали заштитни појас и појас контролисане изградње
- Попречне профиле на местима интервенције на државном путу.

С поштовањем,

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР СЕКТОРА
ЗА СТРАТЕГИЈУ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ

Миодраг Полетица, мастер инж. саобр.

Обрадио:	
Светлана Јелић, грађ.инж	
Контролисао:	
Дејан Лукић, дипл.грађ.инж	

Доставити:

1. Наслову

2. ЈП "Путеви Србије" Београд, Архиви

3. ЈП "Путеви Србије" Београд, Одељење за пројектну и планску документацију