



JKP "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

Јавно комунално предузеће за снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

Петефијева 3, 23101 ЗРЕЊАНИН

Тел ☎ 023/593-000

Fax 📠 023/562-535

Email ✉ office@vikzr.rs

🌐 www.vikzr.rs

ПИБ: 101162753

Матични број: 08049637

Текући рачун: 340-11015054-49

"NUOVA" архитектонски студио

ул. Краља Александра I Карађорђевића 2/IX

Зрењанин

Датум: 23.06.2021. године

Број: 10/168

Предмет: Услови за издавање података о постојећем стању и услова за израду Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу GMRS-главне мерно регулационе станице за снабдевање бетонске и асфалтне базе на парцели кат. бр. 15220/3, 15229/2, и прикључног гасовода на парцелама 15412/3, 15412/4, 15412/5, и 15412/6 КО Зрењанин I Инвеститора Еко градња доо, Београдска бб, Зрењанин

На основу Вашег захтева број УП-06-06/21 издајемо Вам услове за издавање података о постојећем стању и за израду Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локација за изградњу GMRS-главне мерно регулационе станице за снабдевање бетонске и асфалтне базе на парцели кат. бр. 15220/3, 15229/2, и прикључног гасовода на парцелама 15412/3, 15412/4, 15412/5, и 15412/6 КО Зрењанин I Инвеститора Еко градња доо, Београдска бб, Зрењанин

1. На предметној локацији на поменутим кат. парцелама ЈКП Водовод и канализација Зрењанин нема водоводне и канализационе мреже.
2. Прикључење на водоводну мрежу извести на постојећи бунар. За потребе хидрантске мреже треба уградити уређај за повећање притиска.
3. Прикључење на канализацију санитарних отпадних вода извести у водонепропусну септичку јаму. За отпадне воде које садрже чврсте материје треба обезбедити АБ сепаратор.
4. Атмосферске воде прикупљати помоћу сливника и ригола и испуштати у околни терен.
5. Ови услови важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе, а реализује се издавањем употребне дозволе, односно прикључењем на инфраструктуру за које су издати (уредба о локацијским условима, „Сл. Гласник РС“, 35/2015 и 114/2015, члан 28).

Обрадио: Тибор Олах грађ. Тех.	Tibor Olah 309781-250996385 0015 Digitally signed by Tibor Olah 309781-2509963850015 DN: c=RS, o=JKP VODOVOD I KANALIZACIJA, cn=Tibor Olah 309781-2509963850015, sn=Olah, givenName=Tibor, email=tibor.olah@vikzr.rs Date: 2021.06.23 12:05:22 +02'00'
Шеф службе за надзор и инвестиције: Братислав Томић, дипл. инж.грађ.	Bratislav Tomić 309782-070496073 4413 Digitally signed by Bratislav Tomić 309782-0704960734413 DN: c=RS, o=JKP VODOVOD I KANALIZACIJA, cn=Bratislav Tomić 309782-0704960734413, sn=Tomić, givenName=Bratislav, email=bratislav.tomic@vikzr.rs Date: 2021.06.23 12:06:08 +02'00'