



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ

Број 78211

28.04.2023 год.
ЗРЕЊАНИН

Текући рачуни:

340-11015054-49

ПИБ: 101162753

Матични број: 08049637

Адреса:

Петефијева 3
23000 Зрењанин

Контакт:

тел. 023 / 593 000
фах. 023/ 562 535

office@vikzr.rs

Датум: 27.04.2023

Број: 11/165

„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
УРБАНИЗАМ“
Гундулићева 8
Зрењанин

Предмет: Услови за добијање предходних услова за потребе израде Урбанистичког пројекта разраде за уређење комплекса ДОО „МИНС ЕЛЕКТРО“ на кат.пар. бр. 15365/103 КО Зрењанин 1, ул Аеродром бб у Зрењанину, за изградњу објекта пословне намене и складишта и прикључака на саобраћану и другу инфраструктуру.

У складу са захтевом, Ваш број 759/1 од 26.04.2023, ЈКП „Водовод и канализација“, Зрењанин као управљач над водоводном и канализационом мрежом града Зрењанина, издаје Услове за добијање предходних услова за потребе израде Урбанистичког пројекта разраде за уређење комплекса ДОО „МИНС ЕЛЕКТРО“ на кат.пар. бр. 15365/103 КО Зрењанин 1, ул Аеродром бб у Зрењанину, за изградњу објекта пословне намене и складишта и прикључака на саобраћану и другу инфраструктуру.

1. Прикључење на водоводну мрежу могуће је извести на цевовод Ø 2000мм. У улици Аеродромска. Тачан положај налази се у ситуацији у прилогу. Шахт са водомером, одређених унутрашњих димензија поставити на приступачном месту ради лакшег читавања, а најдаље 4,0м од регулационе линије објекта унутар парцеле.
2. Прикључење на фекалну канализацију извести на један од шахтова са котама 80.43-77.62, 80.40-77.46 или 80.38-77.37 уцртаних у приложеној ситуацији. Подрумске и сутеренске просторије објекта, из безбедоносних разлога, не могу се прикључити на постојећи одвод.
3. Прикључење на атмосферску канализацију предвидети на шахтове уцртане у приложеној ситуацији.
4. Инвеститор је такође обавезан да сам прибави дозволу за раскопавање јавних површина
5. Пре израде прикључка неопходно је извршити уплату ПАРТИЦИПАЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОРИСНИКА ДОВОЉНОМ КОЛИЧИНОМ ВОДЕ, у наплатној служби ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Сл. лист Општине Зрењанин бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14 од 31.07.2015. године).

6. Радове на прикључењу водовода и канализације изводи искључиво ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин на основу важеће општинске одлуке о водоводу (Сл. лист општине Зрењанин бр. 15/90).
7. Ови Услови важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе, а реализује се издавањем употребне дозволе, односно прикључењем на инфраструктуру за коју су издати. (Уредба о локацијским условима, „Сл. гласник РС“, бр.35/2015 и 114/2015, члан 28).

Шеф службе за надзор и инвестиције:
Братислав Томић, дипл. инж.грађ.

Bratislav
Tomić 309782

Digitally signed by Bratislav Tomić 309782
DN: c=RS, o=JKP VODOVOD I KANALIZACIJA,
2.5.4.97=MB:RS-08049637, 2.5.4.97=VATRS-101162753,
cn=Bratislav Tomić 309782, sn=Tomić,
givenName=Bratislav, serialNumber=CA:RS-309782,
serialNumber=PNORS-0704960734413,
email=bratislav.tomic@vikzr.rs
Date: 2023.04.27 10:38:19 +02'00'

15365/83

15365/103

15365/102

80.34
77.75

80.82
80.26

80.33
78.35

80.00
79.50
78.29
77.28

80.38
78.47

80.43
77.62

80.85
80.17

80.49
79.28

80.02
76.82

80.04
79.54
79.47
77.13

80.40
77.46

80.48
78.24

80.78
80.09

80.43
78.44

80.38
77.37

80.01
79.41
78.17
76.99

80
80